

【補助の対象となる地下タンクの構造等】

○腐食のおそれが特に高い地下タンク

設置年数	外面塗覆装の種類	設計板厚
50年以上	<p>アスファルト (危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(以下「消防法告示」という。)第4条の48第1項第2号に定めるもの。以下同じ)</p>	全ての設計板厚
	<p>モルタル (消防法告示第4条の48第1項第1号に定めるもの。以下同じ)</p>	8. 0mm未満
	<p>エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 (消防法告示第4条の48第1項第3号に定めるもの。以下同じ)</p>	6. 0mm未満
	<p>強化プラスチック (消防法告示第4条の48第1項第4号に定めるもの。以下同じ)</p>	4. 5mm未満
40年以上50年未満	アスファルト	4. 5mm未満